

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	gab.zabiegowy	nr pomieszczenia	135
Powierzchnia			18,24
Objętość pomieszczenia			54,72
Liczba osób	3 (pers.: 2, pac.: 1)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	280
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały); Wykładzina PCW ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE w pasie oznaczonym na rysunku.		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	tak		
Tlenowa	tak		
Sprężonego powietrza	tak		
Panel medyczny	TYP 1 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	1
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	Zg. z rysunkiem rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	4
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	3 (na panel)	Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.39.1 Oświetlenie ogólne); 300 lx (5.39.3 Proste badania		
Oświetlenie nocne	nie	Lampa zabiegowa	tak
urządzenia elektromedyczne	lampa chirurgiczna bezcieniowa (100 VA)	urządzenia elektryczne	zestaw komputerowy (200 W)
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			S4
Liczba wymian (minimalna)			5,0 W/h lub 30m3/h*os
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Osłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka, Zlew	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	umywalka nabołatowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy , zlew nabołatowy/wpuszczany ; bateria łokciowa ; syfon (model
wypożaenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące	meble medyczne	Stół zabiegowy ; fotel do pobrań, asystor pielęgniarzski, parawan
meble ruchome	1 x krzesło pacjenta; 1 x biurko lekarza; 1 x krzesło obrotowe; taboret lekarski zg. z rysunkiem TM	wypożaenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	WC pacjenta	nr pomieszczenia	195
Powierzchnia			4,7
Objętość pomieszczenia			11,75
Liczba osób	-	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	gres	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Płytki, zgodnie ze stanem istniejącym		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg.rysunku rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	-
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	-	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h		
Wymagana temperatura	wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ;
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	puf	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro uchylne NPS
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	przedsiwonek	nr pomieszczenia	205
Powierzchnia			7,6
Objętość pomieszczenia			22,8
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	220	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	GRESS	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Ściany malowane		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilenia pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.37.2 Korytarze: w dzień), 50 lx (5.37.4 Korytarze: w nocy)		
Oświetlenie nocne	X	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)			1,0 W/h
Wymagana temperatura		Oslona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie			-
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:	Istniejąca kurtyna powietrzna – weryfikacja na etapie projektu, wymiana do decyzji projektanta		

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	komunikacja	nr pomieszczenia	215
Powierzchnia			26,88
Objętość pomieszczenia			67,2
Liczba osób	-	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	220	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	gres	Posadzka przewodząca	nie
Wykończenie ścian	PCV, np. Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki, powyżej malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn. Lub równoważne, wg. rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne) 120x60 z obwiednią GK, malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne, kolor biały		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rzutów	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	0	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	0
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	tak	Kontrola dostępu	tak
Lampa bakteriobójcza	-		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	1,0 W/h		
Wymagana temperatura		Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	Gabinet Konsultacyjny	nr pomieszczenia	215/1
Powierzchnia			8,5
Objętość pomieszczenia			25,47
Liczba osób	-	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Gres	Posadzka przewodząca	nie
Wykończenie ścian	PCV, np. Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki, powyżej malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn. Lub równoważne, wg. rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne) / GK		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rzutów	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	0	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	0
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	tak	Kontrola dostępu	tak
Lampa bakterioobójcza	-		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
~Liczba wymian (minimalna)	1,5 W/h		
Wymagana temperatura	-	Oslona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	komunikacja	nr pomieszczenia	249
Powierzchnia			68,21
Objętość pomieszczenia			170,5
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia	220	Wysokość projektowana	250
wymagana min.			
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit GREY 0161 lub równoważne	Posadzka przewodząca	nie
Wykończenie ścian	PCV, np. Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki, powyżej malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn. Lub równoważne		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne) 120x60 z obwiednią GK, malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne, kolor biały		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rzutów	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	0	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	0
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	tak	Kontrola dostępu	tak
Lampa bakteriobójcza	-		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	1,0 W/h		
Wymagana temperatura		Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

*/nazwa pomieszczenia	Pomieszczenie porządkowe	nr pomieszczenia	259
Powierzchnia			4,63
Objętość pomieszczenia			11,6
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit BLACK 0211 Lub równoważne	Posadzka prądotrzewodząca	
Wykończenie ścian	Tarkett Wallgard CONTRAST GREY do wysokości 210cm od posadzki na ścianie mokrej, pozostałe - malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn.		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	2 x podwójne , szczelne	Gniazda wtykowe - zasilanie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	0	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.37.3 Korytarze: czyszczenie)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)			2,0 W/h
Wymagana temperatura		Ochrona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie		-	
I stopień filtracji (N)		I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)		II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)		III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	zlew gospodarczy (Franke SIRIUS 43x40); bateria zlewozmywakowa (Kludi Logo Neo); syfon zlewozmywakowy ; wpust podłogowy (CAPRICORN dn 50); zawór czepalny (SCHELL ze zł. do węża)
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic
Uwagi:			

nazwa pomieszczenia	brudownik	nr pomieszczenia	265
Powierzchnia			5,70
Objętość pomieszczenia			14,25
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit BLACK 0211 Lub równoważne	Posadzka prądotrzewująca	
Wykończenie ścian	Tarkett Wallgard CONTRAST GREY do wysokości 210cm od posadzki na ścianie mokrej, pozostałe - malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn.		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	2 x podwójne, szczelne	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	0	Gniazda 3-fazowe	1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.2.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	myjnia-dezynfektor (IPX4, 5kW)	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			S4
Liczba wymian (minimalna)			4,0 W/h
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie		Przepływ z komunikacji	
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			1,0 kW
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Złączka	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	zlew gospodarczy (Franke SIRIUS 43x40); bateria zlewozmywakowa (Kludi Logo Neo); syfon zlewozmywakowy ; wpust podłogowy (CAPRICORN dn 50); zawór czerpalny (SCHELL ze zł. do węża) przy zlewie, zawory czerpalne ¾" woda ciepła, woda zimna, odpływ fi 90 w podłodze - PŁUCZKI
wyposażenie			
meble stałe	szafki wiszące	meble medyczne	-

meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	komunikacja	nr pomieszczenia	279
Powierzchnia			27,95
Objętość pomieszczenia			69,9
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	220	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit GREY 0161 lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	nie
Wykończenie ścian	Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne) 120x60 z obwiednią GK, malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne, kolor biały		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	3 x gniazda podwójne	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	0
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne	tak	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			
Liczba wymian (minimalna)	1,0 W/h		
Wymagana temperatura		Ostona elementu grzejnego	X
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia		łazienka pacjenta		nr pomieszczenia		289
Powierzchnia						6,39
Objętość pomieszczenia						16,4
Liczba osób				Pobyt ludzi	nd	
Wysokość pomieszczenia		250				250
wymagana min.				Wysokość projektowana		
wykończenie - wytyczne						
Wykończenie posadzki		Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL lub równoważne		Posadzka prądoprzewodząca		nie
Wykończenie ścian		Wykładzina PCW(do sufitu) wg rzutu: Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki, Tarkett Wallgard CONTRAST GREY do wysokości 210cm od posadzki na ścianie mokrej,				
Wykończenia sufitu		Kasetony (Higieniczne)				
gazy medyczne - wytyczne						
Próżni		Nie				
Tlenowa		Nie				
Sprężonego powietrza		nie				
Panel medyczny		Nie		Liczba paneli medycznych		0
instalacje elektryczne - wytyczne						
System zasilania pomieszczenia		grupa 0				
Gniazda wtykowe 230 V		Ilość wg. rzutu, gniazda szelne		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane				Gniazda 3-fazowe		1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)				Gniazda TT		
Gniazda RJ 45		0		Floorbox		0
Monitoring wizyjny				Kontrola dostępu		-
Lampa bakterioobójcza						
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie				
Instalacja przyzywowa		Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy				
Wymagania dotyczące iluminacji		Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.39.6 łazienki i toalety dla pacjentów)				
Oświetlenie nocne				Lampa zabiegowa		-
urządzenia elektromedyczne				urządzenia elektryczne		-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne						
Klasa pomieszczenia						
Liczba wymian (minimalna)		5,0 W/h				
Wymagana temperatura		wynikowa		Osłona elementu grzejnego		-
Klimatyzacja				Wilgotność regulacja		-
Ciśnienie		-				
I stopień filtracji (N)		-		I stopień filtracji (W)		-
II stopień filtracji (N)		-		II stopień filtracji (W)		-
III stopień filtracji (N)		-		III stopień filtracji (W)		-
Oznaczenie centrali						
zyski od urządzeń						
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne						
Instalacja wodociągowa		Toaleta		Instalacja kanalizacyjna		Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.				montaż biały		Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria prysznicowa ; kabina; wpust podłogowy (CAPRICORN dn 50), zawory czerpalne ¾" woda ciepła, woda zimna, odpływ fi 90 w podłodze - PŁUCZKA
wypożyczenie						
meble stałe		-		meble medyczne		-
meble ruchome		-		wypożyczenie dodatkowe		podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro uchylne NPS
Uwagi:						

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	sala obserwacyjna	nr pomieszczenia	295
Powierzchnia			52,93
Objętość pomieszczenia			148,2
Liczba osób	4 (pacj.: 3 +1)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	280
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395 Lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	tak
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=150,0 od posadzki za łózkami, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST w pasie nad blatem roboczym		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			Tak
Tlenowa			Tak
Sprężonego powietrza			tak
Panel medyczny	TYP 1 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	3
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	4 (florbox) + 6 (panele) + zasilenie lodówki + 1 x podwójne szczelne (wg. rzutu)	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	12
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	tak	Gniazda 3-fazowe	tak
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	3 (na panel)	Gniazda TT	RJ45
Gniazda RJ 45	2 (flor box) 2 (w panelu)	Floorbox	tak
Monitoring wizyjny	Kamery x3	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	tak		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	TYP 1 (Gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt, Gniazdo rezerwowe 4 szt • Gniazdo ekwipotencjalne - 3 szt. • Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 2 szt. • Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu • Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu • Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu)		
Instalacja przyzywowa	Kasownik; Włącznik ręczny - przycisk		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.39.1 Oświetlenie ogólne); 300 lx (5.39.3 Proste badania); 5 lx (5.39.5 Oświetlenie nocne, oświetlenie w celu obserwacji)		
Oświetlenie nocne	tak	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	Ultrasonograf, EKG, kardiomonitor, lodówka podblatowa, lampa bakteriobójcza (NBVE 110, 180 W); monitoring pacjenta przekazywany do stanowisk pielęgniariskich	urządzenia elektryczne	EKG, kardiomonitor, lodówka podblatowa
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S4, * nie stosować recyrkulacji powietrza		
Liczba wymian (minimalna)	2 W/h lub 20-30 m3/h*os.		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Ośłona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	umywalnka nabladowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy , zlew nabladowy/wpuszczany ; bateria łokciowa ; syfon
Wyposażenie			
meble stałe	Stanowisko pielęgniariskie, ciąg roboczy	meble medyczne	parawan medyczny ; łóżko

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



meble ruchome	Krzeseł, szafki przyłóżkowe	wyposażenie dodatkowe
Uwagi:		

nazwa pomieszczenia	gab.przyg.	nr pomieszczenia	309
Powierzchnia			8,57
Objętość pomieszczenia			26,19
Liczba osób	2 (pers.: 2)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm)	Posadzka prądotrzymająca	
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały); Wykładzina PCW (fartuch umywalkowy / pas nad ciągiem, VESCOM ALBERT+PROTECT 1103.21		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	wg. rysunku rzutu 5, 1x gniazdo podwójne szczelne, 1x gniazdo podwójne	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	z sal pacjenta	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza		X	
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie	
Instalacja przyzywowa		-	
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	Monitoring funkcji pacjenta – odbiór z sal pacjenta, Lodówka podblatowa, lampa bakteriobójcza (NBVE 60, 105 VA)	urządzenia elektryczne	zestaw komputerowy (model, 200 W)
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			S4, * nie stosować recyrkulacji powietrza
Liczba wymian (minimalna)			2,0 W/h lub 30m3/h*os
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie		-	
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			ok. 310 W
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	umywalka nabołatowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy , zlew nabołatowy/wpuszczany ; bateria łokciowa ; syfon
wyposażenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące	meble medyczne	Asystor, wózek lekarski

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



meble ruchome	1 x biurko pielęgniarские ; 1 x krzesło obrotowe ; taboret lekarski	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	śluza	nr pomieszczenia	315
Powierzchnia	5,29		
Objętość pomieszczenia	13,21		
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. IQ GRANIT - Granit GREY 0161 lub równoważne	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Tarkett Wallgard WHITE BLUE do wysokości 210cm od posadzki		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni Tlenowa Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Kasownik		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 50 lx (5.37.4 Korytarze: w nocy); 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S3, * nie stosować recyrkulacji powietrza		
Liczba wymian (minimalna)	2,0 W/h		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - wynikowa	Ostona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	Przepływ z komunikacji		
I stopień filtracji (N)	F7	I stopień filtracji (W)	E11
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	łokciowa ; syfon umywalkowy
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	szafka/wieszak na fartuchy czyste/brudne
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Sala pacjenta (izolatka)	nr pomieszczenia	325
Powierzchnia			13,53
Objętość pomieszczenia			42,69
Liczba osób	1	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblonny, 10 cm), np. iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395 Lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	tak
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=210,0 od posadzki, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST do h=210,0 od posadzki lub równoważne, układ wg rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Tak		
Tlenowa	Tak		
Sprężonego powietrza	tak		
Panel medyczny	TYP 1 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	1
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rysunku rzutu	Gniazda wtykowe - zasilanie rezerwowe	2
Gniazda wtykowe - zasilanie gwarantowane	2 (na panel)	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	2 (na panel)	Gniazda TT	RJ45
Gniazda RJ 45	2 (w panelu)	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	Tak	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	TYP 1 (Gniazdo elektryczne 230 V - 2 szt, Gniazdo rezerwowe 4 szt • Gniazdo ekwipotencjalne - 4 szt. • Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 2 szt. • Oświetlenie ogólne 1x 24W LED, 4400 lm: włącznik na panelu • Oświetlenie miejscowe 1x 12W LED, 2200 lm: włącznik na panelu • Oświetlenie nocne 1x 4W LED, 300 lm: włącznik na panelu)		
Instalacja przyzywowa	Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - przycisk		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 5 lx (5.39.5 Oświetlenie nocne, oświetlenie w celu obserwacji); 500 lx (5.2.5 Izba chorych)		
Oświetlenie nocne	tak	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	Ultrasonograf, EKG, kardiomonitor, lampa bakteriobójcza (NBVE 110, 180 W); monitoring pacjenta przekazywany do stanowisk pielęgniarских	urządzenia elektryczne	EKG, kardiomonitor
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S3, * nie stosować recyrkulacji powietrza		
Liczba wymian (minimalna)	10,0 W/h		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Ośłona elementu grzejnego	X
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	Przepływ ze służby		
I stopień filtracji (N)	F7	I stopień filtracji (W)	E11
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wypożazenie			
meble stałe	-	meble medyczne	łóżko pacjenta typ 1 ; asystor

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



meble ruchome		wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Pom. sanitarne pacjenta	nr pomieszczenia	339
Powierzchnia			6,43
Objętość pomieszczenia			16,05
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) wg rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.39.6 łazienki i toalety dla pacjentów)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			S3
~Liczba wymian (minimalna)			5,0 W/h
	wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	
Wymagana temperatura			
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie		-	
I stopień filtracji (N)	F7	I stopień filtracji (W)	H11
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Toaleta	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria prysznicowa ; kabina; wpust podłogowy (CAPRICORN dn 50), zawory czerpalne ¾" woda ciepła, woda zimna, odpływ fi 90 w podłodze - PŁUCZKA
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro uchylne NPS

nazwa pomieszczenia	gab. konsultacyjny	nr pomieszczenia	345
Powierzchnia			22,89
Objętość pomieszczenia			41,52
Liczba osób	4 (pers.1-2, pac.: 1+1)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395	Posadzka prądoprzewodząca	TAK
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały); Wykładzina PCW (fartuch umywalkowy / ściany z panelem medycznym, do h = 210,0 od posadzki		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			X
Tlenowa			X
Sprężonego powietrza			X
Panel medyczny	TYP 3 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	1
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rysunku rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	3
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	2	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	2 (na panelu)	Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	4; 2 (w panelu)	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	TYP 3 (Gniazdo elektryczne 230 V -4 szt, Gniazdo rezerwowe 2 szt) • Gniazdo ekwipotencjalne - 2 szt. • Gniazdo teletechniczne RJ-45, kat. 6 - 2 szt. •		
Instalacja przyzywowa	Kasownik; Włącznik ręczny - przycisk		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne); 1000 lx (5.40.2 Badania i zabiegi)		
Oświetlenie nocne	0	Lampa zabiegowa	Tak - podłogowa
urządzenia elektromedyczne	dozownik N2O (MASTERFLUX PLUS, 30 W); ssak	urządzenia elektryczne	zestaw komputerowy (model, 200 W)
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S4, * nie stosować recyrkulacji powietrza		
*Liczba wymian (minimalna)	2,0 W/h lub 30m3/h*os.		
Wymagana temperatura	obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	X	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	F9	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka; Zlew	Instalacja kanalizacyjna	Tak

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	umywalnia nabołowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy ; zlew 2-komorowy nabołowy/wpuszczany ; bateria zlewozmywakowa łokciowa ; syfon zlewozmywakowy
wyposażenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące	meble medyczne	leżanka ; waga ; parawan
meble ruchome	2 x krzesło pacjenta ; 1 x biurko lekarza ; 1 x krzesło obrotowe ; taboret lekarski	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Pom. sanitarne pacjenta	nr pomieszczenia	355
Powierzchnia			5,59
Objętość pomieszczenia			16,56
Liczba osób	-)	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL lub równoważne	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) wg rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg.rysunku rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	-	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h		
Wymagana temperatura	wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria prysznicowa ; kabina; wpust podłogowy (CAPRICORN dn 50), zawory czerpalne ¾" woda ciepła, woda zimna, odpływ fi 90 w podłodze - PŁUCZKA
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro uchylne NPS
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	gab.zabiegowy	nr pomieszczenia	365
Powierzchnia			21,36
Objętość pomieszczenia			62,4
Liczba osób	3 (pers.: 2, pac.: 1)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395	Posadzka prądoprzewodząca	TAK
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=210,0 od posadzki, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST w pasie nad blatem roboczym		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Tak		
Tlenowa	tak		
Sprężonego powietrza	tak		
Panel medyczny	TYP 1 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	1
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 1		
Gniazda wtykowe 230 V	Zg. z rysunkiem rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	4
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	3 (na panel)	Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.39.1 Oświetlenie ogólne); 300 lx (5.39.3 Proste badania		
Oświetlenie nocne	nie	Lampa zabiegowa	tak
urządzenia elektromedyczne	lampa bakterioobójcza (NBVE 60, 105 VA)	urządzenia elektryczne	zestaw komputerowy (model, 200 W)
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S4, * nie stosować recyrkulacji powietrza		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h lub 30m3/h*os		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka, Zlew	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	umywalka nablutowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy , zlew nablutowy/wpuszczany ; bateria łokciowa ; syfon (model
wyposażenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące	meble medyczne	Stół zabiegowy ;

meble ruchome	2 x krzesło pacjenta ; 2 x biurko lekarza ; 2 x krzesło obrotowe ; taboret lekarski zg. z rysunkiem TM	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia		gab. Zabiegowy USG		nr pomieszczenia		379	
Powierzchnia						21,51	
Objętość pomieszczenia						65,22	
Liczba osób		3 (pers.: 1, pacj. 1+1)		Pobyt ludzi		pobyt czasowy (2-4 h)	
Wysokość pomieszczenia wymagana min.		250		Wysokość projektowana		300	
wykończenie - wytyczne							
Wykończenie posadzki		Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblonny, 10 cm) iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395		Posadzka prądoprzewodząca		TAK	
Wykończenie ścian		Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=210,0 od posadzki, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST w pasie nad blatem roboczym					
Wykończenia sufitu		Kasetony (Higieniczne)					
gazy medyczne - wytyczne							
Próżni							
Tlenowa							
Sprężonego powietrza							
Panel medyczny		Nie		Liczba paneli medycznych		0	
instalacje elektryczne - wytyczne							
System zasilania pomieszczenia		grupa 0					
Gniazda wtykowe 230 V		Wg. rysunku rzutu		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe			
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		2		Gniazda 3-fazowe		0	
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)				Gniazda TT		RJ45; Telefon	
Gniazda RJ 45		2		Floorbox		0	
Monitoring wizyjny				Kontrola dostępu			
Lampa bakterioobójcza		X					
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie					
Instalacja przyzywowa		-					
Wymagania dotyczące iluminacji		Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)					
Oświetlenie nocne				Lampa zabiegowa		-	
urządzenia elektromedyczne		aparat EKG Cardiovit FT-I, M-Trace, zasilanie		urządzenia elektryczne		zestaw komputerowy (model, 200 W)	
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne							
Klasa pomieszczenia		S4,					
Liczba wymian (minimalna)		5,0 W/h lub 30m3/h*os					
Wymagana temperatura		temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C		Osłona elementu grzejnego			
Klimatyzacja		tak		Wilgotność regulacja			
Ciśnienie		-					
I stopień filtracji (N)		-		I stopień filtracji (W)		-	
II stopień filtracji (N)		-		II stopień filtracji (W)		-	
III stopień filtracji (N)		-		III stopień filtracji (W)		-	
Oznaczenie centrali		-					
zyski od urządzeń		ok. 1,5 kW					
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne							
Instalacja wodociągowa		Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka; Zlew		Instalacja kanalizacyjna		Tak	
Ograniczenie temperatury c.w.u.		-		montaż biały		; bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; zlew 1-komorowy nablutowy/wpuszczany	
wyposażenie							
meble stałe		ciąg meblowy ; szafki wiszące		meble medyczne		leżanka ; waga ; parawan, asystor lekarski	
meble ruchome		1 x biurko pielęgniarzkie ; 1 x krzesło obrotowe ; taboret lekarski		wyposażenie dodatkowe		podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny	
Uwagi:							

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Sala reanimacyjna, triage, gab. piel	nr pomieszczenia	399
Powierzchnia	48,44		
Objętość pomieszczenia	148,5		
Liczba osób	4 (pers.: 2, pac.: 3)	Pobyt ludzi	pobyt stały (>4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	300	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395 Lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	Tak
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały); Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=210,0 od posadzki, wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST w pasie nad blatem roboczym		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	TYP 1 (O ₂ x2, VAC x2, AIR x2)	Liczba paneli medycznych	Wg. rysunku rzutu- panel łózkowy pionowy, kolumnowy podwieszany do stropu, podwójny obustronnie: 3x 230V, 4x 230V gwarant., 4x ekwipotencjalne, oświetlenie zgodnie z normą, oświetlenie nocne zgodnie z normą gazy medyczne obustronnie, 2x przyzyw.+kas. ramię do podwieszania monit
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rysunku rzutu	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	2	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	tak		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	panel łózkowy pionowy, kolumnowy podwieszany do stropu, podwójny obustronnie: 3x 230V, 4x 230V gwarant., 4x ekwipotencjalne, oświetlenie zgodnie z normą, oświetlenie nocne zgodnie z normą gazy medyczne obustronnie, 2x przyzyw.+kas. ramię do podwieszania monit.		
Instalacja przyzywowa	Kasownik; Włącznik ręczny - przycisk		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.39.1 Oświetlenie ogólne); 300 lx (5.39.3 Proste badania); 5 lx (5.39.5 Oświetlenie nocne, oświetlenie w celu obserwacji)		
Oświetlenie nocne	tak	Lampa zabiegowa	tak
urządzenia elektromedyczne	lampa bakteriobójcza (NBVE 60, 105 VA), Ultrasonograf, EKG, kardiomonitor, lodówka podblatowa, lampa bakteriobójcza (NBVE 110, 180 W); monitoring pacjenta przekazywany do stanowisk pielęgniariskich	urządzenia elektryczne	zestaw komputerowy (model, 200 W), EKG, kardiomonitor, lodówka podblatowa
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	S4 , * nie stosować recyrkulacji powietrza		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h lub 30m3/h*os		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22 - 24°C	Ośłona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	tak	I stopień filtracji (W)	tak

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			
zyski od urządzeń	ok. 310 W		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka, zlew	Instalacja kanalizacyjna	Tak
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	umywalnka nablutowa/wpuszczana ; montaż biały bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy	
wyposażenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące , szafki przyłóżkowe	meble medyczne	Asystor, parawan medyczny, łóżko, fotel zabiegowy, blat zabiegowy, taboret obrotowy, Aparat do kriostymulacji CRYO - T, CO2 UWAGA- w pomieszczeniu wentylacja 80% dołem, 20% góra)

meble ruchome	1 x krzesło pacjenta ; 1 x biurko lekarza ; 1 x krzesło obrotowe ; taboret lekarski	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; dystrybutor rękawic jednorazowych ; wieszak ścienny
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia		Depozyt/DDM	nr pomieszczenia		409
Powierzchnia					10,97
Objętość pomieszczenia					39,48
Liczba osób		2	Pobyt ludzi		nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.		300	Wysokość projektowana		300
wykończenie - wytyczne					
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT SD - Granit LIGHT GREY 0395 Lub równoważne		Posadzka prądoprzewodząca	Nie	
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały)				
Wykończenia sufitu	Kasetonowy				
gazy medyczne - wytyczne					
Próżni	Nie				
Tlenowa	nie				
Sprężonego powietrza	nie				
Panel medyczny	Nie		Liczba paneli medycznych		0
instalacje elektryczne - wytyczne					
System zasilania pomieszczenia	grupa 0				
Gniazda wtykowe 230 V	Wg. rysunku rzutu		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane			Gniazda 3-fazowe	0	
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)			Gniazda TT		
Gniazda RJ 45	2w florbox wg. rysunku rzutu		Floorbox	0	
Monitoring wizyjny			Kontrola dostępu		
Lampa bakterioobójcza					
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie				
Instalacja przyzywowa					
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.26.7 Archiwa)				
Oświetlenie nocne			Lampa zabiegowa		
urządzenia elektromedyczne			urządzenia elektryczne		
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne					
Klasa pomieszczenia					
Liczba wymian (minimalna)	1,5 W/h lub 30 W/h*os.				
Wymagana temperatura	wynikowa	Osłona elementu grzejnego			
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja			
Ciśnienie					
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)			
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)			
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)			
Oznaczenie centrali					
zyski od urządzeń					
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne					
Instalacja wodociągowa			Instalacja kanalizacyjna		
Ograniczenie temperatury c.w.u.			montaż biały		
wyposażenie					
meble stałe			meble medyczne		
meble ruchome	Biurka, fotele obrotowe, kontenerki podbiurkowe, szady, szadka pod urządzenie wielofunkcyjne zg. z rysunkiem rzutu		wyposażenie dodatkowe		
Uwagi:					

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	rejestracja	nr pomieszczenia	415
Powierzchnia			9,08
Objętość pomieszczenia			35,5
Liczba osób	2	Pobyt ludzi	pobyt czasowy (2-4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	300	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC	Posadzka prądotrzymająca	Nie
Wykończenie ścian	Wykończenie ścian zgodnie z rysunkiem rzutu., tapeta VESCOM rainy 1058.32		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Ilość gniazd zgodnie z rysunkiem rzutu, sposób prowadzenia w ładzie – listwa podładowa	Gniazda wtykowe - zasilanie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilanie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	Zgodnie z rysunkiem rzutu	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	tak	Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Centrala		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.26.2 Pisanie, pisanie na maszynie, czytania, przetwarzanie danych)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	2 x zestaw komputerowy (model, 400 W)
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)			1,5 W/h lub 30 W/h*os.
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C	Ochrona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	X	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie			-
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			ok. 400 W
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe		meble medyczne	AED, torba reanimacyjna
meble ruchome	2 x krzesło personelu	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	poczekalnia	nr pomieszczenia	425
Powierzchnia	51,47		
Objętość pomieszczenia	192,75		
Liczba osób	14	Pobyt ludzi	pobyt czasowy (2-4 h)
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	300	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC	Posadzka prądotrzewująca	Nie
Wykończenie ścian	Wykończenie ścian zgodnie z rysunkiem rzutu. tapeta VESCOM tonga 1082.05, Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE do h=150,0 od posadzki		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Zgodnie z rysunkiem rzutu-	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	RTV
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.1 Poczekalnia)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
~Liczba wymian (minimalna)	1,0 W/h lub 30m3/h*os		
Wymagana temperatura	obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - temp. 22 - 24°C	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	X	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	0		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wypośaŹenie			
meble stałe	szafa na okrycia wierzchnie	meble medyczne	-
meble ruchome	krzesła - poczekalnia (model, liczba wg rzutu)	wypośaŹenie dodatkowe	dozownik na plyn
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	przedsionek	nr pomieszczenia	435
Powierzchnia			6,87
Objętość pomieszczenia			22,8
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	220	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	GRESS	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Ściany malowane		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			-
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie	
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.37.2 Korytarze: w dzień), 50 lx (5.37.4 Korytarze: w nocy)		
Oświetlenie nocne	X	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)			1,0 W/h
Wymagana temperatura	-	Ostona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie			-
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:	Istniejąca kurtyna powietrzna – weryfikacja na etapie projektu, wymiana do decyzji projektanta		

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia		łazienka w.w.		nr pomieszczenia		449	
Powierzchnia							11,981
Objętość pomieszczenia							36,3
Liczba osób				- Pobyt ludzi		nd	
Wysokość pomieszczenia wymagana min.		250		Wysokość projektowana		300	
wykończenie - wytyczne							
Wykończenie posadzki		Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Aqua Multisafe - Concrete Safe COOL GREY		Posadzka przewodząca		Nie	
Wykończenie ścian		Wykładzina PCW(do sufitu) wykładzina ścienna TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAST w pasie nad blatem roboczym					
Wykończenia sufitu		Kasetony (Higieniczne)					
gazy medyczne - wytyczne							
Próżni		Nie					
Tlenowa		nie					
Sprężonego powietrza		nie					
Panel medyczny		Nie		Liczba paneli medycznych		0	
instalacje elektryczne - wytyczne							
System zasilania pomieszczenia		grupa 0					
Gniazda wtykowe 230 V		2		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe			
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane				Gniazda 3-fazowe		0	
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)				Gniazda TT			
Gniazda RJ 45		0		Floorbox		0	
Monitoring wizyjny				Kontrola dostępu			
Lampa bakterioobójcza							
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie					
Instalacja przyzywowa		Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy					
Wymagania dotyczące iluminacji		Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.2.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)					
Oświetlenie nocne				Lampa zabiegowa		-	
urządzenia elektromedyczne				urządzenia elektryczne		-	
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne							
Klasa pomieszczenia							
Liczba wymian (minimalna)		5,0 W/h					
Wymagana temperatura		temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa		Osłona elementu grzejnego			
Klimatyzacja				Wilgotność regulacja			
Ciśnienie		-					
I stopień filtracji (N)		-		I stopień filtracji (W)		-	
II stopień filtracji (N)		-		II stopień filtracji (W)		-	
III stopień filtracji (N)		-		III stopień filtracji (W)		-	
Oznaczenie centrali							
zyski od urządzeń							
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne							
Instalacja wodociągowa		Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka; Złaczka; Prysznic; Toaleta		Instalacja kanalizacyjna		Tak; Wpust podłogowy	

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	syfon umywalkowy ; zestaw prysznicowy ; wpust podłogowy ; zestaw poręczy NPS do ustępu ; zestaw poręczy NPS do umywalki ; zestaw poręczy NPS do prysznic ; przesłona prysznicowa na prowadnicy ; umywalka NPS ; miska ustępowa NPS ; bateria prysznicowa NPS ; zawór czerpakny
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	dozownik na plyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro uchylne NPS ; przewijak dla dorosłych ; wózek-wanna
Uwagi:			

nazwa pomieszczenia	komunikacja	nr pomieszczenia	455
Powierzchnia			39,57
Objętość pomieszczenia			118
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	220	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit GREY 0161 lub równoważne	Posadzka prądotrzewująca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do wysokości 210 cm)		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne) 120x60 z obwiednią GK, malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne, kolor biały		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	2	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.5 Korytarze wielofunkcyjne)		
Oświetlenie nocne	X	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	1,0 W/h		
Wymagana temperatura		Ochrona elementu grzejnego	X
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciepłota	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	pom. rodzica z dzieckiem		nr pomieszczenia		463
Powierzchnia					4,66
Objętość pomieszczenia					29,83
Liczba osób	2		Pobyt ludzi	nd	
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250		Wysokość projektowana	300	
wykończenie - wytyczne					
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC		Posadzka prądoprzewodząca	Nie	
Wykończenie ścian	Tapeta zgodnie z rysunkiem rzutu				
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)				
gazy medyczne - wytyczne					
Próżni					
Tlenowa					
Sprężonego powietrza					
Panel medyczny	Nie		Liczba paneli medycznych	0	
instalacje elektryczne - wytyczne					
System zasilania pomieszczenia	grupa 0				
Gniazda wtykowe 230 V	2		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane			Gniazda 3-fazowe	0	
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)			Gniazda TT		
Gniazda RJ 45	0		Floorbox	0	
Monitoring wizyjny			Kontrola dostępu		
Lampa bakteriobójcza					
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie				
Instalacja przyzywowa	-				
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.37.6 Pokoje dzienne)				
Oświetlenie nocne			Lampa zabiegowa	-	
urządzenia elektromedyczne			urządzenia elektryczne	-	
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne					
Klasa pomieszczenia					S4
*Liczba wymian (minimalna)	2,0 W/h lub 30 m3/h*os.				
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, temp. lato - 22-24°C		Ośłona elementu grzejnego		
Klimatyzacja			Wilgotność regulacja		
Ciśnienie	-				
I stopień filtracji (N)	-		I stopień filtracji (W)	-	
II stopień filtracji (N)	-		II stopień filtracji (W)	-	
III stopień filtracji (N)	-		III stopień filtracji (W)	-	
Oznaczenie centrali	-				
zyski od urządzeń					
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne					
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka		Instalacja kanalizacyjna	Tak; -	
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-		montaż biały	umywalnka nablutowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ;	
wyposażenie					
meble stałe	-		meble medyczne	-	

meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	przewijak
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	wc d.pacj	nr pomieszczenia	485
Powierzchnia			4,04
Objętość pomieszczenia			14,7
Liczba osób	wg rzutu, równa liczbie stanowisk	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu)		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.2.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			
Liczba wymian (minimalna)	50 m3/h na 1 miskę ustępową		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, lato - wynikowa	Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Toaleta	Instalacja kanalizacyjna	Tak
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	miska ustępowa
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	wc m. pacj.	nr pomieszczenia	495
Powierzchnia			5,60
Objętość pomieszczenia			14,67
Liczba osób	wg rzutu, równa liczbie stanowisk	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu)		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni Tlenowa Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.2.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	50 m3/h na 1 miskę ustępową, 25 m3/h na 1 pisuar		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, lato - wynikowa	Ochrona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Złączka; Toaleta; Pisuar	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	wpust podłogowy ; zawór czerpalny ; miska ustępowa ; pisuar
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na mydło ; lustro
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	sanit. personelu	nr pomieszczenia	509
Powierzchnia			4,03
Objętość pomieszczenia			7,77
Liczba osób	2	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL	Posadzka prądotrzymająca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu)		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Brzęczek; Kasownik; Włącznik ręczny - sznurowy		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.39.6 łazienki i toalety dla pacjentów)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)	2,0 W/h lub 50 m3/h na miskę		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 24°C, lato - wynikowa	Oslona elementu grzejnego	X
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie			-
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	umywalka ; bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; miska ustępowa ; brodzik z syfonem ; kabina prysznicowa
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro ;
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ

nazwa pomieszczenia	pok.lek.dyżurnego	nr pomieszczenia	519
Powierzchnia			8,3
Objętość pomieszczenia			20,97
Liczba osób	1	Pobyt ludzi	do 4h
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	300
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC		Posadzka prądotrzewująca Nie
Wykończenie ścian	Malowanie farbą zmywalną odporną na zmywanie i środki dezynfekcyjne – kolor 1000N		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	3	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 300 lx (5.38.1 Pokoje personelu)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	1,5 W/h lub 30m3/h*os.		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - 22 - 24°C	Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

nazwa pomieszczenia		nr pomieszczenia		51S/1
Powierzchnia				3,00
Objętość pomieszczenia				8,05
Liczba osób	-)	Pobyt ludzi		nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana		250
wykończenie - wytyczne				
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL		Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) wg rzutu			
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)			
gazy medyczne - wytyczne				
Próżni	Nie			
Tlenowa	nie			
Sprężonego powietrza	nie			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych		0
instalacje elektryczne - wytyczne				
System zasilania pomieszczenia	grupa 0			
Gniazda wtykowe 230 V	Wg.rysunku rzutu, 1 x G2 - 2x230V Szczelne	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe		1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT		-
Gniazda RJ 45	-	Floorbox		0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu		-
Lampa bakteriobójcza	X			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie			
Instalacja przyzywowa	-			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)			
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-	
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-	
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne				
Klasa pomieszczenia	-			
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h			
Wymagana temperatura	wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	-	
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja		
Ciśnienie	-			
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-	
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-	
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-	
Oznaczenie centrali	-			
zyski od urządzeń	-			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne				
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy, brodzik	
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria prysznicowa ; kabina prysznicowa, miska ustępowa	
wypozaenie				
meble stałe	-	meble medyczne	-	
meble ruchome	-	wypozaenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro	
Uwagi:				

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Pokój socjalny	nr pomieszczenia	525
Powierzchnia	16,51		
Objętość pomieszczenia	41,27		
Liczba osób	1	Pobyt ludzi	do 4h
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Tapeta zgodnie z rysuniem rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1xflorbox(2xRJ + 4x230V), 3xG2(2x230V), 1xC(2XRJ+2x230V), 1xG11x230V), 1xLd1x230V GNIAZDO DEDYK. ZASILANIE ŁODÓWKI)	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	RJ45; Telefon
Gniazda RJ 45	2	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	-		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	Lampka z brzęczykiem		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 300 lx (5.38.1 Pokoje personelu)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	1,5 W/h lub 30m3/h*os.		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato - 22 - 24°C	Oslona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	TAK	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka, Zlew	Instalacja kanalizacyjna	-

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	sanit. Personelu.	nr pomieszczenia	535
Powierzchnia			3,62
Objętość pomieszczenia			8,95
Liczba osób	wg rzutu, równa liczbie stanowisk	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) Wykładzina PCW wykładzina ścienna TARKETT Wallgard WHITE BLUE i TARKETT Wallgard CONCRETE CONTRAS		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	3	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.39.6 łazienki i toalety dla pacjentów)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h lub 100 m3/h		
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato – wynikowa	Oslona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Toaleta	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	; bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria, miska ustępowa
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro
wagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



Ograniczenie temperatury c.w.u.		montaż biały	umywalka nabołowa/wpuszczana ; bateria umywalkowa łokciowa ; syfon umywalkowy , zlew nabołowy/wpuszczany ; bateria łokciowa ; syfon (model
wyposażenie			
meble stałe	ciąg meblowy ; szafki wiszące	meble medyczne	-
meble ruchome	Stół, krzesła, kanapa	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	mag. biel. czystej	nr pomieszczenia	549
Powierzchnia			2,84
Objętość pomieszczenia			11,85
Liczba osób		Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. IQ GRANIT - Granit BLACK 0211 Lub równoważne	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Malowanie ścian		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni			
Tlenowa			
Sprężonego powietrza			
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-
Lampa bakterioobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.4.1 Składy i magazyny stale zajęte)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			-
Liczba wymian (minimalna)			1,5 W/h
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, temp. lato – wynikowa	Ośłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja	
Ciśnienie			-
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			-
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa		Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Magazyn medyczny	nr pomieszczenia	559
Powierzchnia			6,56
Objętość pomieszczenia			22,56
Liczba osób		- Pobył ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia	250	Wysokość projektowana	300
wymagana min.			
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit BLACK 0211 Lub równoważne	Posadzka prądoprzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Malowanie ścian (farba zmywalna odporna na środki dezynfekcyjne kolor biały)		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	Nie		
Sprężonego powietrza	Nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	1X G2-2x230V	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT	
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	Tak
Lampa bakteriobójcza			
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 200 lx (5.4.1 Składy i magazyny stale zajęte)		
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia			
Liczba wymian (minimalna)			1,5 W/h
Wymagana temperatura	wynikowa	Osłona elementu grzejnego	
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie			
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali			
zyski od urządzeń			
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	pom. tele-tech.		nr pomieszczenia	579
Powierzchnia			4,68	
Objętość pomieszczenia			10,81	
Liczba osób	wg rzutu, równa liczbie stanowisk	Pobyt ludzi	nd	
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250	
wykończenie - wytyczne				
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit BLACK 0211 Lub równoważne		Posadzka przewodząca	Tak
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) Tarkett Wallgard CONTRAST GREY na ścianie mokrej, malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn.			
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)			
gazy medyczne - wytyczne				
Próżni Tlenowa Sprężonego powietrza				
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0	
instalacje elektryczne - wytyczne				
System zasilania pomieszczenia	grupa 0			
Gniazda wtykowe 230 V	1	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		Gniazda 3-fazowe	0	
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		Gniazda TT		
Gniazda RJ 45	0	Floorbox	0	
Monitoring wizyjny		Kontrola dostępu	-	
Lampa bakteriobójcza				
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie			
Instalacja przyzywowa	-			
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.37.3 Korytarze: czyszczenie)			
Oświetlenie nocne		Lampa zabiegowa	-	
urządzenia elektromedyczne		urządzenia elektryczne	-	
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne				
Klasa pomieszczenia	-			
Liczba wymian (minimalna)	1,5 W/h			
Wymagana temperatura	temp. obliczeniowa zima 20°C, lato - wynikowa	Ochrona elementu grzejącego		
Klimatyzacja		Wilgotność regulacja		
Ciepłota	-			
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-	
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-	
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-	
Oznaczenie centrali	-			
zyski od urządzeń				
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne				
Instalacja wodociągowa	Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy	
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	; syfon umywalkowy ; zlew 2-komorowy ; bateria	
wyposażenie				
meble stałe	-	meble medyczne	-	
meble ruchome	-	wyposażenie dodatkowe	-	
Uwag:				

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia		magazyn sprzętu		nr pomieszczenia		589
Powierzchnia						10,62
Objętość pomieszczenia						27,27
Liczba osób		nd		Pobyt ludzi		nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.		250		Wysokość projektowana		250
wykończenie - wytyczne						
Wykończenie posadzki		Wyładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. iQ GRANIT - Granit GREY 0161 Lub równoważne		Posadzka przewodząca		Nie
Wykończenie ścian		malowanie farbą zmywalną odporną na środki dezyn.				
Wykończenia sufitu		Kasetony (Higieniczne)				
gazy medyczne - wytyczne						
Próżni		Nie				
Tlenowa		nie				
Sprężonego powietrza		nie				
Panel medyczny		Nie		Liczba paneli medycznych		0
instalacje elektryczne - wytyczne						
System zasilania pomieszczenia		grupa 0				
Gniazda wtykowe 230 V		2, wg. rzutu		Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe		-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane		0		Gniazda 3-fazowe		0
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)		0		Gniazda TT		0
Gniazda RJ 45		0		Floorbox		0
Monitoring wizyjny		-		Kontrola dostępu		-
Lampa bakteriobójcza		-				
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)		Nie				
Instalacja przyzywowa		-				
Wymagania dotyczące iluminacji		Zgodnie z PN-EN 12464-1; 100 lx (5.37.3 Korytarze: czyszczenie)				
Oświetlenie nocne		-		Lampa zabiegowa		-
urządzenia elektromedyczne		-		urządzenia elektryczne		-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne						
Klasa pomieszczenia		-				
Liczba wymian (minimalna)		1,0 W/h				
Wymagana temperatura		wynikowa		Osłona elementu grzejnego		-
Klimatyzacja		-		Wilgotność regulacja		-
Ciśnienie		-				
I stopień filtracji (N)		-		I stopień filtracji (W)		-
II stopień filtracji (N)		-		II stopień filtracji (W)		-
III stopień filtracji (N)		-		III stopień filtracji (W)		-
Oznaczenie centrali		-				
zyski od urządzeń		-				
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne						
Instalacja wodociągowa		-		Instalacja kanalizacyjna		-
Ograniczenie temperatury c.w.u.		-		montaż biały		-
wyposażenie						
meble stałe		-		meble medyczne		-
meble ruchome		-		wyposażenie dodatkowe		-
Uwag:						

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	Pokój ratowników	nr pomieszczenia	595
Powierzchnia			12,42
Objętość pomieszczenia			34,3
Liczba osób	-)	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, odporna na śr. dezynf., cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm) Ruby 70 - Amboise COGNAC	Posadzka prądotrzewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Malowanie farbą zmywalną odporną na zmywanie i środki dezynfekcyjne – kolor 1000N		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg.rysunku rzutu, 1 x G1 - 1x230V, 1x A30 - 2xRJ +4x230V	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	--
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	-
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	-	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)			1,5 W/h
Wymagana temperatura	wynikowa	Oslona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	tak	Wilgotność regulacja	-
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	-	Instalacja kanalizacyjna	-
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	-
wyposażenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	biurko, kontenerek podbiurkowy niski 1 szuflada, fotel obrotowy, 2x fotel, 1x kanapa, 2x szafa, 1x stolik	wyposażenie dodatkowe	-
Uwagi:			

LUXMED Szpital Św. Elżbiety w Warszawie
IZBA PRZYJĘĆ, ODDZIAŁ POMOCY DORAŻNEJ



nazwa pomieszczenia	łazienka	nr pomieszczenia	605
Powierzchnia			2,94
Objętość pomieszczenia			6,87
Liczba osób	-)	Pobyt ludzi	nd
Wysokość pomieszczenia wymagana min.	250	Wysokość projektowana	250
wykończenie - wytyczne			
Wykończenie posadzki	Wykładzina PVC (łatwo zmywalna, cokół wywinięty-wyoblony, 10 cm), np. Aqua Multisafe - Terrazzo Safe BLUE PETROL lub równoważne	Posadzka przewodząca	Nie
Wykończenie ścian	Wykładzina PCW(do sufitu) wg rzutu		
Wykończenia sufitu	Kasetony (Higieniczne)		
gazy medyczne - wytyczne			
Próżni	Nie		
Tlenowa	nie		
Sprężonego powietrza	nie		
Panel medyczny	Nie	Liczba paneli medycznych	0
instalacje elektryczne - wytyczne			
System zasilania pomieszczenia	grupa 0		
Gniazda wtykowe 230 V	Wg.rysunku rzutu, 1 x G2 - 2x230V Szczelne	Gniazda wtykowe - zasilenie rezerwowe	-
Gniazda wtykowe - zasilenie gwarantowane	-	Gniazda 3-fazowe	1
Gniazda ekwipotencjalne (w panelu)	-	Gniazda TT	-
Gniazda RJ 45	-	Floorbox	0
Monitoring wizyjny	-	Kontrola dostępu	-
Lampa bakteriobójcza	X		
Panel medyczny (g. wtyk. ujęto w poprzednich kolumnach)	Nie		
Instalacja przyzywowa	-		
Wymagania dotyczące iluminacji	Zgodnie z PN-EN 12464-1; 500 lx (5.40.1 Oświetlenie ogólne)		
Oświetlenie nocne	-	Lampa zabiegowa	-
urządzenia elektromedyczne	-	urządzenia elektryczne	-
instalacje sanitarne wentylacja, c.o., chłód - wytyczne			
Klasa pomieszczenia	-		
Liczba wymian (minimalna)	5,0 W/h		
Wymagana temperatura	wynikowa	Osłona elementu grzejnego	-
Klimatyzacja	-	Wilgotność regulacja	
Ciśnienie	-		
I stopień filtracji (N)	-	I stopień filtracji (W)	-
II stopień filtracji (N)	-	II stopień filtracji (W)	-
III stopień filtracji (N)	-	III stopień filtracji (W)	-
Oznaczenie centrali	-		
zyski od urządzeń	-		
instalacje sanitarne wod-kan - wytyczne			
Instalacja wodociągowa	Woda zimna; Woda ciepła; Umywalka	Instalacja kanalizacyjna	Tak; Wpust podłogowy, brodzik
Ograniczenie temperatury c.w.u.	-	montaż biały	Umywalka, bateria umywalkowa ; syfon umywalkowy ; bateria prysznicowa ; kabina prysznicowa, miska ustępowa
wypożaenie			
meble stałe	-	meble medyczne	-
meble ruchome	-	wypożaenie dodatkowe	podajnik na ręczniki ; dozownik na płyn ; dozownik na mydło ; wieszak ścienny ; lustro
Uwagi:			